



160008220369



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0207

报告编号  
Reference No

CT17-03437

# 检测报告

## Test Report

样品名称  
Name of sample

/

样品型号  
Type of sample


YJV

委托方  
Consigner

上海卓众电缆有限公司

试验类型  
Kind of test

委托试验



国家电线电缆质量监督检验中心  
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY  
SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE

地址：上海市军工路1000号

电话：021-65494605

传真：021-65490171

报告查询网址：www.ticw.com.cn

电子信箱：ewec@ticw.com.cn

邮编：200093

# 国家电线电缆质量监督检验中心

## 检 测 报 告

共 2 页 第 1 页

试验类型		委托试验		报告编号		CT17-03437					
样品名称		/									
委托方	名称	上海卓众电缆有限公司									
	地址	上海市松江区泖港镇叶新公路3600弄6号									
	电话号码	021-57861896	邮政编码	201607	单位编号	200128					
生产单位	名称	上海卓众电缆有限公司									
	地址	上海市松江区泖港镇叶新公路3600弄6号									
	电话号码	021-57861896	邮政编码	201607	单位编号	200128					
样品描述	型号规格	YJV-0.6/1 4×185+1×95									
	接收状态	正常		来样方式	送样						
	收样日期	2017-05-24									
检测日期	2017-05-25 ~ 2017-06-07										
检测依据	<p style="text-align: center;">GB/T 12706.1—2008</p> <p style="text-align: center;">额定电压1kV (<math>U_m=1.2kV</math>) 到35kV (<math>U_m=40.5kV</math>) 挤包绝缘电力电缆及附件</p> <p style="text-align: center;">第1部分: 额定电压1kV (<math>U_m=1.2kV</math>) 和3kV (<math>U_m=3.6kV</math>) 电缆</p>										
判定依据	同检测依据。										
检测结论	该样品所测项目符合GB/T 12706.1—2008的标准要求。										
备注	/										
主 检	姓名	李娜		审 核	姓名	肖继东		批 准	姓名	毛阿兴	
	签名				签名				签名		
	日期	2017.6.7			日期	2017.6.7			日期	2017.6.8	



样品型号 和规格		YJV-0.6/1 4×185+1×95		报告编号	CT17-03437		
序号	检 测 项 目	单 位	技 术 要 求	检 测 结 果			单 项 评 定
	受检绝缘线芯标志		/	红	黄	绿	N
1	导体直流电阻 (20℃)	Ω/km	最大0.0991	0.0968	0.0964	0.0961	P
以下空白							

注：“单项评定”符号含义：P：检测结果符合要求；F：检测结果不符合要求；N：检测结果不要求判定。



